



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije



Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, točka 1.6., Naručitelj dana 16.03.2018.godine objavljuje
OBJAŠNJENJA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE BROJ 2

Naziv nabave: Rekonstrukcija i dogradnja motela „PANORAMA“ u Centar kompetencija u proizvodima i uslugama zdravstvenog turizma

Podaci o Naručitelju

Naziv Naručitelja: Mediteransko edukacijski komorski centar inovacija d.o.o.

Sjedište: Bulevar oslobođenja 23, 51 000 Rijeka

OIB: 70109681205

Kontakt osoba Naručitelja: Irena Spahić

Telefon: 00385 1 4561 639

Telefaks: 00385 1 4561 693

Elektronička pošta: mekci@hgk.hr

Adresa/izvor gdje su dostupne informacije/dokumenti:

URL: www.strukturnifondovi.hr i www.mekci.eu

PITANJA	OBJAŠNENJA																				
<p>Poštovani,</p> <p>molimo Vas za dodatna pojašnjenja troškovnika:</p> <p>4. TEMELJNA KONSTRUKCIJA - temeljne trake i podna ploča</p> <p>"</p> <p>Izvodi se betonom C30/37 - prema normi HRN EN 206, granulacije 0-31 mm, plastične konzistencije, sa zaštitnim slojem betona minimalno 3,5 cm sa svih strana. Temeljne trake se izvode u dvostranoj oplati, a ploča na sloju toplinske izolacije. Armirano prema statičkom proračunu. Izvoditi u koordinaciji sa izvođačem mikropilota (opisano i obračunato u stavci A.03.2.1.)"</p> <p>Oplata je glatka i preko nje se postavlja hidroizilacija zidova.</p> <table data-bbox="293 1007 1055 1134"><tr><td>Beton C30/37,</td><td>m3</td><td>210,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Armatura B500A + dodatna armatura B500B</td><td></td><td>kg</td><td>3.150,00</td><td></td></tr><tr><td>Armatura temeljnih traka - Ø8-16mm</td><td></td><td>kg</td><td>11.000,00</td><td></td></tr><tr><td>Armatura podne ploče - Q283</td><td></td><td>kg</td><td>10.500,00</td><td></td></tr></table> <p>Molimo pojašnjenje zašto je u izmjenjenom troškovniku izbačena količina oplata. Ukoliko se oplata nudi u stavci betona, molim da se definira količina po m3 betona.</p>	Beton C30/37,	m3	210,00			Armatura B500A + dodatna armatura B500B		kg	3.150,00		Armatura temeljnih traka - Ø8-16mm		kg	11.000,00		Armatura podne ploče - Q283		kg	10.500,00		<p>Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz izmjenu Dokumentacije za nadmetanje broj 3. U izmijenjenom Troškovniku je definirana oplata po m2.</p>
Beton C30/37,	m3	210,00																			
Armatura B500A + dodatna armatura B500B		kg	3.150,00																		
Armatura temeljnih traka - Ø8-16mm		kg	11.000,00																		
Armatura podne ploče - Q283		kg	10.500,00																		

9. PLOČE RAVNE - IZNAD POSTOJEĆEG CENTRALNOG OBJEKTA
NOVO !!

"Izvodi se kao puna AB ploča sa gredama na čeličnim nosačima (čelični nosači opisano u metalnim konstrukcijama).

Izvodi se betonom C30/37, u glatkoj oplati. Armirana armaturnim mrežama prema statičkom proračunu što treba uključiti u cijenu stavke.

Visina podupiranja do 4,0 m. Ploče debljine 20cm. Oplata greda visine 15cm obračunava se u istoj stavci.

"

strop prizemlja	m3	95,00
strop kata	m3	92,00
armatura ĆBR	kg	8.000,00
armatura - MA	kg	11.700,00

Drvena oplata prizemlja		
ploča	m2	462,00
grede	m1	500,00

Drvena oplata kata		
ploča	m2	462,00
vijenac	m1	195,00

Molim da se definira količina oplata (m2) za grede i vijence po m'. Uobičajena praksa je da se oplata u troškovniku obračunava po m2

Pojašnjenje koje smo tražili vezano za moždanike nismo dobili. Molim da se u stavci metalnih konstrukcija izdvoje moždanici. Moždanici se nude po komadu, a ako ih nudimo po kg, potrebno je točno definirati koliko kg moždanika je u količini od 11.428 kg čelika.

Naručitelj objavljuje objašnjenje kako slijedi: moždanike u ovom slučaju nemamo jer nije spregnuta ploča, niti su opisani u stavci. Pod čeličnim nosačima podrazumijevaju se nosači zavareni na čelični stup na koji se postavlja greda.

Naručitelj je ispravio Troškovnik te je isti objavljen uz izmjenu Dokumentacije za nadmetanje broj 3. Korekcija je u predmetnom Troškovniku urađena na način da je obračun oplata greda i vijenca je napravljen u m2, greda je visine 15cm što je opisano stavkom, a vijenac 25 cm, isto opisan.

<p>2. OBLOGA SOKLA ZIDOVA - FASADNI sustav ETICS s XPS -om Kao stavka 1 samo sustav na bazi XPS a, debljine 10 cm. Izvodi se u zoni sokla visine cca 30 cm. XPS d=10 cm sokl h=do 0,3 m, zidovi ravni m1 21,00</p> <p>Iz odgovora i dalje nije jasno da li je sokl ETICS, kako piše u retku 10 troškovnika ili alucobond kako piše u retku 11 troškovnika? Definicija ETICS fasade je slijedeća: Prema hrvatskim normama HRN EN 13499 i HRN EN 13500, definicija ETICS-a je sljedeća:</p> <p>"Na gradilištu izveden sustav koji se sastoji iz tvornički proizvedenih proizvoda. Isporučuje se od proizvođača kao potpuni sustav i sadržava minimalno sljedeće sustavu prilagođene komponente:</p> <p>mort za lijepljenje i/ili mehaničko pričvršćenje toplinsko-izolacijski materijal mort za armaturni sloj staklenu mrežicu završno-dekorativnu žbuku.</p> <p>Sve se komponente sustava odabiru ovisno o specifičnosti sustava i podloge."</p>	<p>Naručitelj objavljuje odgovor kako slijedi: sokl se izvodi kao ETICS sistem s XPS-om debljine 10cm, visine 30 cm zbog vode i prskanja, a preko montiramo ovješenu fasadu kao alucobond ili jednakovrijedno. Naručitelj je ispravio Troškovnik u sklopu kojeg je objavljena korekcija opisa te je isti objavljen uz izmjenu Dokumentacije za nadmetanje broj 3.</p>
<p>Molim za provjeru svih stavaka u troškovniku kojima je jedinica mjere paušal upisana u stupac količine i ne ulazi u sumu radova.</p>	<p>Naručitelj je ispravio Troškovnike te su isti objavljeni uz izmjenu Dokumentacije za nadmetanje broj 3.</p>
<p>Poštovani! Molim pojašnjenje načina dostave ponude: 1.U dokumentaciji za nadmetanje navedeno je kako se jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja u izvorniku, u papirnatom obliku, umetnuto u prozirnu, perforiranu,</p>	<p>Naručitelj je objavio izmjenu Dokumentacije za nadmetanje broj 3 u sklopu koje je navedeno kako se jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja u izvorniku, u papirnatom obliku, umetnuto u prozirnu,</p>

plastičnu košuljicu, u zatvorenoj omotnici ...

Da li to znači da se jamstvo dostavlja odvojeno od ponude predane u papirnatom obliku tj. dvije omotnice: jedna za jamstvo i jedna za papirnatu izvornik ponude?

Da li je potrebno u tom slučaju na omotnici u kojoj se predaje jamstvo naznačiti da je unutra jamstvo ?

Da li je potrebno omotnice zamotati u jednu omotnicu?

2. U dokumentaciji za nadmetanje nije navedeno da li je potrebno numerirati stranice ponude i uvezati jamstvenikom?

Unaprijed zahvaljujem, lijep pozdrav!

perforiranu, plastičnu košuljicu pri čemu je izbačena odredba da se jamstvo dostavlja u odvojenoj omotnici te se u skladu s izmjenom jamstvo dostavlja u sklopu ponude u propisanoj košuljici.

U Dokumentaciji nije propisana obveza numeriranja stranica niti uvezivanja jamstvenikom, stoga ponuditelji nemaju navedene obveze.

Obzirom da Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda temeljem zahtjeva zainteresiranih gospodarskih subjekata, uočenih grešaka te nejasnoća mijenja dokumentaciju, ovim putem dostavljamo napomenu da je dostupnost izmjena osigurana svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovna dokumentacija te je produljen rok za dostavu ponuda kako je navedeno u dokumentima: izmjena Obavijesti o nabavi broj 3 te izmjena Dokumentacije za nadmetanje broj 3.